BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade
BR39132004

FORNECEDOR SOLICITANTE

DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 59.762.831/0001-43

RUA MINAS GERAIS, 398, CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

FABRICANTE

DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 59.762.831/0001-43

RUA MINAS GERAIS, 398, CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

NBR NM 247-3:2002, Portaria nº 131 de 23/03/2022

Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

Família: Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C1 – BWF-B,
conforme item 1.a, do anexo específico G da Portaria INMETRO n° 131/2022
Seções: 1x1mm², 1x1,5mm², 1x2,5mm², 1x4mm², 1x6mm² e 1x10mm²

Data de início da certificação: **27 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Data da validade da certificação: **26 DE NOVEMBRO DE 2024.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: **SF.4548747**

Certificado desde: **27 DE NOVEMBRO DE 2014.**

Bruno Bomtorim Moreira
Gerente de Certificação de Produto

BUREAU VERITAS
2212010811003

Certificação de Produtos
OCP 0018

Bureau Veritas Certification
Rua Piaui, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade

BR39132004

Lista de Produtos

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Dacota	Fio Sólido Condutor Seção: 1x1,0 mm² rolo 100m	NBR NM 247-3 Fio Sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C1 – BWF-B, para classe 1 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde e amarelo. Comprimento: 100 m / Massa bruta: 1,41 kg	7898423011078 7898423011061 7898423011092 7898423010064 7898423011085 7898423011054
Dacota	Fio Sólido Condutor Seção: 1x1,5 mm² rolo 100m ou bobina 1200m	NBR NM 247-3 Fio Sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C1 – BWF-B, para classe 1 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde, amarelo e cinza Comprimento: 100 m / Massa bruta: 2,06 kg	7898423011146 7898423011115 7898423011160 7898423011122 7898423011153 7898423011108 7898423011139 7898423012020 7898423011993 7898423012013 7898423011986 7898423012006 7898423011610
Dacota	Fio Sólido Condutor Seção: 1x2,5 mm² rolo 100m bobina 1100m	NBR NM 247-3 Fio Sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C1 – BWF-B, para classe 1 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde, amarelo e cinza. Comprimento: 100 m / Massa bruta: 3,10 kg	7898423011214 7898423011184 7898423011238 7898423011191 7898423011221 7898423011177 7898423011207 7898423012181 7898423012167 7898423012174 7898423012136 7898423012150 7898423012143
Dacota	Fio Sólido Condutor Seção: 1x4,0 mm² rolo 100m bobina 800m	NBR NM 247-3 Fio Sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C1 – BWF-B, para classe 1 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde e amarelo Comprimento: 100 m / Massa bruta: 4,58 kg	7898423011276 7898423011252 7898423011290 7898423011269 7898423011283 7898423011245 7898423012242 7898423012228 7898423012235 7898423012198 7898423012211 7898423012204

BUREAU VERITAS
2212010811003

Bureau Veritas Certification
Rua Piaui, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificação de Produtos
OCP 0018

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade

BR39132004

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
	Fio Sólido Condutor Seção: 1x6,0 mm² rolo 100m bobina 600m	NBR NM 247-3 Fio Sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C1 – BWF-B, para classe 1 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde e amarelo. Comprimento: 100 m / Massa bruta: 6,48 kg	7898423011337 7898423011313 7898423011351 7898423011320 7898423011344 7898423011306 7898423012297 7898423012273 7898423012280 7898423012259
	Fio Sólido Condutor Seção: 1x10 mm² rolo 100m	NBR NM 247-3 Fio Sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C1 – BWF-B, para classe 1 nas cores preto, azul e verde Comprimento: 100 m / Massa bruta: 10,8 kg	7898423011375 7898423011368 7898423011382

Documentação Técnica

Auditoria no fabricante realizada em: 21/09/2022.
Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
1ª Manutenção -Preto 2102018-0/004	05/03/2021	Iten - CRL 0323
2ª Manutenção -2108214-0/004	25/10/2021	Iten - CRL 0323
3ª Manutenção -8260322	03/05/22	Labsysten - CRL 0154
4ª Manutenção - 9460922 9470922	03/11/2022	Labsysten - CRL 0154

Histórico

Data	Descrição
30/11/2022	Recertificação do certificado BR34095004.

BUREAU VERITAS
2212010811003

Bureau Veritas Certification
Rua Piaui, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br

Certificação de Produtos
OCP 0018